

Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя  
общеобразовательная школа № 6 г. Маркса Саратовской области.

Саратовская область, г. Маркс, ул. Куйбышева 138, тел/факс (84567) 5-16-68,

E-mail: [Shestaya.shkola@yandex.ru](mailto:Shestaya.shkola@yandex.ru)

УТВЕРЖДЕНО



Приказом № 12  
от « 11 » 01 2021 г.  
Директор МОУ-СОШ №6 г. Маркса

Полищук - /Г.Н. Полищук/

## ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре  
и неисправности установок противопожарной защиты

ИПБ-002-2020

Заместитель директора по АХР

А.М. Гришин

## **1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер) ДОЛЖЕН:**

**1.1.** Определить место расположения, сработавшего извещателя по схеме трассировки сигнальных ламп, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;

**1.2.** Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

**1.3.** Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

### **1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**

**1.4.1.** Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

**1.4.2.** Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- заместителю директора по АХР – 89271030856;
- директору – 89271008112.

**1.4.3.** Действовать по инструкции «ИОТ-01-2020» при возникновении пожара.

### **1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**

**1.5.1.** Осуществить сброс сигнала;

**1.5.2.** Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

**1.5.3.** Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: 89030812072;

**1.5.4.** Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

**1.5.5.** Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

**1.5.6.** При невозможности сброса, сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия остальных извещателей в разделе.



**2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:**

2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефону: 89030812072;

2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

**3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:**

3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам: 89030812072;

3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

**4. О ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки и отказы противопожарных систем».**